


KŁAPA ODDYMANIOWA JEJEDNOSKROZIOWA FIRE z owienkami i dyszą o wymiarach: 110x180x50 powierzchnia geometryczna kłapy: 1,98m2 powierzchnia czynna kłapy: 1,64m2 waga kłapy: 73kg Otwór napowietrzający stanowi drzwi wejściowe na parterze o pow. 5,52m2 wyposażone w siłowniki elektryczne, które je niezwłocznie otwierają po wyszczęgu alarmu.

DOBÓR KŁAPY: Powierzchnia czynna kłapy powinna wynosić min 5% pow. rzutu posadzego klatki schodowej Pow. rzutu posadzego kl. schodowej wynosi 31,85 31,85 x 5% = 1,59 = min. pow. czynna kłapy



Dźwиг osobowy CIBES A5000

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODDASZA W ŚWIETEL , H= 2,60m Z WYLĄCZENIEM POM. 2/13 , GDZIE WYS. WYNOŚI H=3,00m

UWAGA:
DROGA EWAKUACYJNA OD NAJDALEJ POŁOŻONEGO POMIESZCZENIA (NR 2/13) DO DRZWI PO. KLATKI SCHODOWEJ (NR 2/18) WYNOŚI 19,0M – ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI TECH. § 256.

NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY TRUDNOZAPALNE – WYSTRÓJ

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA DO ROZBIÓRKI
- OTWÓR/ŚCIANA DO ZAMUROWANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA		
OZN. POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. UŻYTK./PODŁOGI
2/01 KL. SCHODOWA	plytki ceramiczne	2,76 / 5,83m2
2/02 KOMUNIKACJA	plytki ceramiczne	22,72 m2
2/03 KORYTARZ	plytki ceramiczne	19,13 / 20,80m2
2/04 SZATNIA dla pacjentów	plytki ceramiczne	2,99 / 5,11m2
2/05 ŁAZIENKA/WC niepełnospr. / dla pacjentów	panele podłogowe	5,29 m2
2/06 POM. MAGAZYNOWE	plytki ceramiczne	1,94 / 3,80m2
2/07 GABINET LEKARSKI /REHABILITACJA/	plytki ceramiczne	12,11 / 15,80m2
2/08 POM. TECHNICZNE	plytki ceramiczne	7,45 / 9,38m2
2/09 GABINET LEKARSKI	plytki ceramiczne	7,85 / 9,88m2
2/10 MAGAZYN SPRZĘTU REHABILIT.	plytki ceramiczne	2,50 / 2,61m2
2/11 RECEPCJA	plytki ceramiczne	6,98 / 9,21m2
2/12 POM. STANOWISKA REHABILITACYJNE	plytki ceramiczne	11,50 / 14,33m2
2/13 SALA ĆWICZEN	plytki ceramiczne	29,84 / 38,54m2
2/14 GABINET LEKARSKI /REHABILITACJA/	plytki ceramiczne	10,85 / 14,18m2
2/15 POM. SOCJALNE+SZATNIA	plytki ceramiczne	6,55 / 8,37m2
2/16 WC dla personelu	plytki ceramiczne	1,44 m2
2/17 POM. PORZĄDKOWE	plytki ceramiczne	1,88 m2
2/18 KL. SCHODOWA + WINDA		18,39/31,65m2
RAZEM		172,17 /220,82m2

RZUT PODDASZA projekt

- Uwagi:
- Projekt archit.-budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt stanowi podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i jest kompletny dla celu, któremu ma służyć; w celu realizacji inwestycji należy zlecić szczegółowy projekt wykonawczy.
 - Projekty wszystkich branż należy rozpatrywać łącznie oraz poddać je analizie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
 - Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatów w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Rozwiązania systemowe zastosowane w projekcie należy realizować pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.
 - Podczas realizacji obiektu należy używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, oznaczonych symbolem „B” lub „CE”, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty.
 - Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby lub osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Osoba przyjmująca obowiązki kierownika budowy, jak i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, winna przestrzegać treści przepisu prawnego art. 22 i 25 ustawy Prawo budowlane.
 - W przypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z autorem projektu.
 - Wszystkie planowane zmiany podczas realizacji inwestycji, należy uprzednio uzgodnić z autorem projektu, który winien dokonać ich kwalifikacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane - art. 36a. ust. 6
 - Wszystkie sieci/instalacje wewnętrzne znajdujące się pod projektowanymi parkingami/drogami dojazdowymi, jak i wszystkie występujące kolizje w uzbrojeniu terenu, należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką budowlaną, poprzez zastosowanie rur ochronnych.
 - Projektant nie ponosi odpowiedzialności za sieci i urządzenia mediów nie wykazane lub błędnie zlokalizowane na mapie do celów projektowych; wykonawca inwestycji zobowiązany jest do sprawdzenia rzeczywistych przebiegów sieci, instalacji, lokalizacji urządzeń mediów i w razie konieczności zabezpieczenia ich zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej.
 - Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zieleń, a w szczególności drzewa nie wykazane lub błędnie zlokalizowane na mapie do celów projektowych.



architektura

ŁUKASZ RUSEK

- projekty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- adaptacje projektów powtarzalnych
- decyzje i pozwolenia na budowę
- przebiegi leczenia i rehabilitacji

32-067 Tenczynek ul. Kolorowa 15; tel. 602 307 884 mail: lukasz.rusek@e-arch.pl

PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RUSEK uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń /Nr upr. MPOIA/053/2006/
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA SZAFRAN uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń /Nr upr. MPOIA/031/2005/
TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ APTEKI I POMIESZCZEŃ MIESZKALNO - GOSPODARCZYCH NA DODATKOWE POMIESZCZENIA SŁUŻBY ZDROWIA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU USŁUG MEDYCZNYCH Z APTEKA I PODDASZEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU: WOD - KAN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI W BUDYNKU: GAZU I C.O.
RYSUNEK:	RZUT PODDASZA, projekt
INWESTOR:	GMINA LISZKI 32-060 LISZKI, UL. MAŁY RYNEK 2
LOKALIZACJA:	LISZKI, UL. JANA KANTEGO NR 11 GM. LISZKI DZ. NR 416/5, 417/5, 417/4, 416/4
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
NR RYS.	12
SKALA:	1:100
DATA:	LUTY 2023 R.